

Dle rozdělovníku

Záměr:	Z/2025/92575	Oprávněná úřední osoba / tel.:	Ing. Martin Pacoň / 777 471 190
Č.j:	R/2025/95021/3	Vizovice dne:	27.06.2025
UID	SR00X00WBUJK		

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Vizovice, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZJES), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou dne 17.03.2025 podala obchodní firma EG.D, s.r.o., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 21055050, kterou na základě plné moci zastupuje obchodní firma MP Projekt s.r.o., se sídlem Sokolská 762, 763 62 Tlumačov, IČO 27734609 (dále jen žadatel), k záměru **Zádveřice, pod kostelem, kabel NN (1040023833)**, na pozemcích parc. č. 2, 3, 357/1, 357/11, 357/13, 357/14, 357/40, 358, 359/1, 360, 361/1, 362, 363, 364, 365/1, 365/2, 6, 7/1, 7/11, 7/14, 7/15, 7/18, 7/22, 7/23, 7/24, 8/1, 8/2, 9, 34/1, 39/3, vše v k.ú. Zádveřice, dle projektové dokumentace, kterou vypracovala obchodní firma MP Projekt s.r.o., se sídlem Sokolská 762, 763 62 Tlumačov, IČO 27734609, autorizoval Martin Polách, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 1301839, ID dokumentace SR00X00S5OA1, zpracované 03/2025

vydává

k záměru **Zádveřice, pod kostelem, kabel NN (1040023833)**

na pozemcích parc. č. 2, 3, 357/1, 357/11, 357/13, 357/14, 357/40, 358, 359/1, 360, 361/1, 362, 363, 364, 365/1, 365/2, 6, 7/1, 7/11, 7/14, 7/15, 7/18, 7/22, 7/23, 7/24, 8/1, 8/2, 9, 34/1, 39/3, vše v k.ú.

Zádveřice

v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle § 6 ods.t 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

Záměr Zádveřice, pod kostelem, kabel NN (1040023833) na pozemcích parc. č. 2, 3, 357/1, 357/11, 357/13, 357/14, 357/40, 358, 359/1, 360, 361/1, 362, 363, 364, 365/1, 365/2, 6, 7/1, 7/11, 7/14, 7/15, 7/18, 7/22, 7/23, 7/24, 8/1, 8/2, 9, 34/1, 39/3, vše v k.ú. Zádveřice je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Městský úřad Vizovice, jako příslušný orgán odpadového hospodářství, souhlasí s realizací záměru.

Odůvodnění:

Dne 20.05.2025 podal žadatel žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru. Žádost byla žadatelem doplněna 30.05.2025.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 ZJES se k němu vydává toto jednotné environmentální stanovisko, které nahrazuje právními úkony stanovené jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Popis záměru:

Záměrem je stavba (rekonstrukce) distribuční sítě spočívající v demontáži venkovního vedení a podpěrných bodů a výstavbě nového podzemního vedení NN v délce trasy 266 m, včetně 5ks nových kabelových skříní – pilířů. Jeden betonový sloup a 34 m venkovního vedení NN budou vyměněny ve stávající trase.

Součástí záměru je demontáž stávajícího venkovního vedení NN v celkové délce 223 m z holých a izolovaných vodičů, včetně 1 ks betonového sloupu, 4 ks střešníků a 3 ks zedních konzol. Z venkovního vedení NN, bude na stávajícím mřížovém stožáru č. 53 svedeno 2x kabelové vedení NAYY 4x95 do nového kabelového pilíře NN, typu SR632, který bude umístěn vedle stožáru. Z tohoto pilíře budou vyvedeny 3x nové kabely NN:

- Z pilíře SR632 bude vyveden kabel NAYY 4x150 v délce 74 m, který povede v travnatých plochách, a kostkové komunikaci protlakem a překopy. Tento kabel NN bude ukončen v kabelovém pilíři SS300, který bude umístěn před zděným oplocením fary. Z tohoto pilíře NN, budou vyvedeny 2x kabely HDV, typu NYY 4x10 do jednotlivých elektroměrů č.p.139 a 143.
- Z pilíře SR632, bude vyveden kabel NAYY 4x150 v délce 95 m, který povede v chodníku, v komunikaci bude proveden protlak v minimální hloubce 1,2 m. Kabelové vedení NN bude smyčkováno v kabelovém pilíři SS200, který bude umístěn na hranici parcel 363 a 365/2. Z tohoto pilíře NN, budou vyvedeny 2x kabely HDV, typu NYY 4x10 do jednotlivých elektroměrů č.p. 72 a 434. Odtud bude kabelové vedení NN, typu NAYY 4x150 pokračovat v chodníku do stávajícího pilíře SS100, který je umístěn u č.p. 186. Odtud bude kabelové vedení NN smyčkováno a vedeno opět v chodníku, až k parcele 360, kde bude umístěn kabelový pilíř SS100 v oplocení. Zde bude kabel NN ukončeno a zapojeno. Tento kabelový pilíř NN bude uzemněn. Z tohoto pilíře NN, bude vyveden kabel HDV, typu NYY 4x10 do elektroměru domu č.p.75.
- Z pilíře SR562, bude vyveden kabel NAYY 4x150 v délce 97 m, který povede v chodníku až do nové kabelové skříně SS100, která bude umístěna na parcele 8/1., zde bude kabelové vedení NN smyčkováno a vedeno opět v chodníku až k betonovému sloupu č.57. Tento sloup bude vyměněn ve stávajícím místě za nový. Kabelové vedení NAYY 4x150, bude zapojeno do kabelové skříně SV101, která bude umístěna na tomto sloupu. Stávající venkovní vedení NN (AlFe 3x50+35), bude mezi sloupem č. 57 a mřížovým stožárem č. 59 vyměněno ve stávající trase za nové, typu NFA2X 4x95 v délce 34 m.

Stávající mřížové stožáry č. 53 a 59 budou opraveny.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- odpady

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku

ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska **zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech)**

V průběhu realizace záměru budou produkovány odpady, uvedené v následující tabulce, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Kód odpadu	Kategorie odpadu	Druh odpadu	Množství
15 01 02	O	Plastové obaly	30 kg
17 01 01	O	Beton	8,59 t
17 04 05	O	Železo a ocel	85 kg
17 04 11	O	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10	75 kg
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	31,06 t

Vyprodukované odpady budou shromažďovány na vyhrazených místech podle jednotlivých druhů a kategorií. Poté budou připravovány k recyklaci nebo odstranění do zařízení oprávněného k nakládání s odpady.

Správní orgán vyhodnotil, že s odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací záměru bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, zejména v souladu s hierarchií odpadového hospodářství danou ust. § 3 zákona o odpadech, proto k záměru vydal souhlasné závazné stanovisko.

Správní orgán upozorňuje, že dle ust. § 93a, odst. 1 zákona o odpadech je stanoveno, že po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. V odst. 2 je potom stanoveno, že jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen neprodleně zaslat doklady podle odstavce 1 správnímu orgánu, který vydal jednotné environmentální stanovisko.

Správní orgán dále upozorňuje, že podle ust. § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů z provedení záměru oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu, nebo obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP (<https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid>). A dále podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Z hlediska **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle ust. **§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením**. Výkopy musí být umístěny tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromů. Okraje výkopů musí být ve vzdálenosti větší než 2,5 m od pat kmenů stromů. Zachovávané dřeviny nacházející se v blízkosti stavby ve vzdálenosti, v níž by mohlo dojít k jejich dotčení, musí být chráněny před poškozováním a ničením. V případě, kdy musí být práce prováděny kolem dřevin, je nutno dodržet normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z hlediska **zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

Záměrem dojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasu orgánu ochrany ZPF však není třeba dle § 9 odstavce 2 písm. b) bod 1. zákona č. 334/1992 Sb.

Správní orgán upozorňuje, že dle § 8 zákona č. 334/1992 Sb. je třeba především skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy a zúrodnění schopné zeminy na celé stavbou dotčené ploše a postarat se o její hospodárné využití.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáno namísto následujících správních úkonů:

- vyjádření podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití, a to na základě ust. § 151 odst. 2 zákona o odpadech, podle kterého se závazné stanovisko podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) nevydává, jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Vizovice posoudil žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle ust. § 2 odst. 1 ZJES součástí jednotného environmentálního stanoviska, přičemž dospěl k závěru, že předmětný záměr nevyžaduje nad rámec výše uvedených správních úkonů vydání dalšího správního úřadu podle uvedeného ustanovení.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Martin Pacoň
vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Rozdělovník:*Žadatel:*

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno – doručí se na základě plné moci MP Projekt s.r.o., Sokolská 762, 763 62 Tlumačov (datová schránka ID etenvky)

Na vědomí (vyrozumění ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o JES – obce, jejichž území může být vlivy závěru zasaženo):

město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice (datová schránka ID wwyt2j)

Ostatní:

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Vizovice, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů