

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

krajské ředitelství Zlín

Přílucká 213, P.O. Box 107, 760 01 Zlín

VAŠE ČJ.:
ZE DNE: 03.03.2017
NAŠE ČJ.: HSZL-1766-2/SPD-2017
VYŘIZUJE: kpt. Ing. Martina Neuwirthová,
vrchní komisař - koordinátor - metodik
ÚSEK: odd. stavební prevence, KČ a ZPP
TELEFON: 950670321
FAX: 950670333
E-MAIL: martina.neuwirthova@zlk.izscr.cz
MÍSTO: Zlín
DATUM: 03.04.2017

Městský úřad Vizovice
Odbor stavebního úřadu
Masarykovo nám. 1007
763 12 VIZOVICE

Počet listů: 1

Sdělení správního úřadu na úseku požární ochrany

Název stavby: Územní studie Vizovice - lokalita BI 27
Místo stavby: Vizovice
Stavebník-investor: Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, Vizovice, 763 12
Druh dokumentace: územní studie
Zpracovatel dokumentace: Ing.arch.Pavel Uhrmacher
Dokumentace ze dne (verze): srpen 2016

K Vaši žádosti o vyjádření k návrhu územní studie Vizovice – lokalita BI 27 Vám sdělujeme, že požadavky Hasičského záchranného sboru vyplývají z ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Podrobnější vymezení technických podmínek požární ochrany zařízení pro hašení požárů a záchranné práce jsou specifikovány v příloze č. 3 výše uvedené vyhlášky. Váš dotaz na návrh dopravního řešení je řešen v bodu 3. Každá neprůjezdná jednopruhová přístupová komunikace delší než 50 m, pokud je komunikací jedinou, musí být na svém zakončení navržena se smyčkovým objezdem nebo plochou umožňující otáčení vozidla. Délka a velikost smyčkového objezdu nebo plochy umožňující otáčení se do celkové délky jednopruhové přístupové komunikace nezapočítává. Plocha umožňující otáčení vozidla může mít tvar písmene T na konci jednopruhové komunikace s rameny minimálně dlouhými 10 m na každou stranu v šířce jednoho pruhu komunikace od osy jednopruhové přístupové komunikace nebo může být provedena rozšířením pruhu na konci komunikace na šířku minimálně 20 m v minimální délce 20 m.

Upozorňujeme rovněž na nutnost zajištění navrhované lokality zdroji požární vody v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v návaznosti na ČSN 73 0873.

plk. Ing. Dana Potěšilová, rada
vedoucí oddělení stavební prevence
kontrolní činnosti a ZPP
HZS Zlínského kraje

Elektronicky podepsáno